



Начальнику «ОЧС
Железинского района»
майору гражданской защиты
Чумакову Д.А
руководителя
КГУ «Общеобразовательной
средней школы села Жаңа
жұлдыз»отдела образования
Железинского района,
управления образования
Павлодарской области
Капарова Р.Ж.

Информация по устранению нарушений.

Согласно предписанию об устранений нарушении №17 от 18.03.2022 г
по пункту 1(незначительное), по пункту 2 (незначительное).

По пункту 1, план эвакуации проведен в соответствии действующим
правилам.

По пункту 2, на объекте, оборудованном системами и установки
пожарной автоматики, восстановлена следующая документация:

- паспорта на технические средства, входящие в состав систем и
установок пожарной автоматики;
- инструкция по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики;
- журнал проведения тренировок персонала объекта по эвакуации людей
с использованием систем оповещения и управления эвакуацией (при ее
наличии) в произвольной форме.

Руководитель школы:



Капаров Р.Ж.