ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 17/

Казахстанский с.о. Место составления

18.03.2022 г. Время 12:23

- **1. Наименование органа контроля и надзора** Республикансое государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Железинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
- **2.** Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 17 от 10.03.2022 г.
- 3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку Чумаков Дмитрий Анатольевич Начальник отдела ИЛЬЯСОВ БАХТИЯР АЙТПАЕВИЧ Главный специалист ТОКТАРБЕКОВ ЕСЕНБЕК ЧАПАЙУЛЫ Старший инженер ОЧС Железинского района
- 4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

981040002130, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа села Жаңа жұлдыз" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа села Жаңа жұлдыз" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области, с. Жаңа Жұлдыз, ул. Центральная 49, ПАВЛОДАРСКАЯ, ЖЕЛЕЗИНСКИЙ, Жаңа Жұлдыз, Центральная (УЛИЦА).

- 5. Период проведения проверки 18.03.2022 18.03.2022
- 6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа села Жаңа жұлдыз" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области, с. Жаңа Жұлдыз, ул. Центральная 49

Nº	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	план эвакуации привести в соответствии действующим правилам. Основание. Приложение 1 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077

			«Об утверждении Правил пожарной безопасности»; срок устранения: 13.05.2022
2	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, восстановить следующую документацию: - паспорта на технические средства, входящие в состав систем и установок пожарной автоматики; - инструкция по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики; - журнал проведения тренировок персонала объекта по эвакуации людей с использованием систем оповещения и управления эвакуацией (при ее наличии) в произвольной форме. Основание: Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» п.2-14; ; срок устранения: 13.05.2022
субъе лица, подпи	едения об ознакомлении или отказе в окта контроля и надзора (руководителя к физического лица), а также лиц, присмеи или отказ от подписи едписание внес (ФИО (при его наличии) одившего проверку, подпись)	рридического лиц утствовавших пр	а либо его уполномоченного и проведении проверки, их

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его

уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«___»____20__ г.



